



Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 48, корп. 2
т. 482-4306; ф. 482-4306; e-mail: oniaz@cnipz.ru;
http://www.cnipz.ru
ОКПО 82486342, ОГРН 1027738544544
ИНН/КПП 7713008939/771301001

3.10.06 № _____

На № _____ от _____

На Ваш запрос сообщаем, что в п. 3.52 «Пособия по проектированию
бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без
предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)» изд. 2005г. значение
продольной силы N_b допускается принимать равным $N_b = R_b \cdot A + R_{sc} \cdot A_{s, tot}$,
где $A_{s, tot}$ - площадь сечения всей арматуры,
 R_{sc} - не более 400 МПа (4080 кгс/см²).

От ЦНИИПромзданий

инж. И.К. Никитин

от НИИЖБ

д.т.н. А.С. Залесов

д.т.н. В.А. Чистяков