



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

27.12.2021 № Исх-9321

На № 22 от 10.12.2021

Генеральному директору
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

ta@scadsoft.ru

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение от 10.12.2021 № 22 по вопросу разъяснения положений СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования» и сообщает.

По формуле (5.1а) СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования» (в редакции Изменения № 1, утвержденного Приказом Минстроя России от 15.12.2020 № 787/пр) следует определять значение относительных деформаций в базовой точке двухлинейной диаграммы осевого растяжения бетона при непродолжительном действии нагрузки.

При продолжительном действии нагрузки значение указанных относительных деформаций следует принимать по таблице 6.10 СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (в редакции Изменения № 1, утвержденного Приказом Минстроя России от 22.11.2019 № 717/пр).

С уважением,
Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01B17A8A0025AD5A9644DBD95D2D3F4F26
Владелец: Неклюдов Александр Юрьевич
Действителен с 11-05-2021 до 11-05-2022

А.Ю. Неклюдов

Исп.: Валиуллин А.Н.
Тел.: (495) 133-01-57 доб. 154