



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА -
ФИЛИАЛ ФГУП «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
(НИИЖБ)

04.09 2007 г. № Р011-1-1156
на № 100-24.13/1995 от 06.09.2007 г.

Управляющему Волгоградским
филиалом ФГУП «Атомэнергопроект»
г-ну МАЛЬЦЕВУ А.В.

В СП 52-101-2003 рассматриваются линейные и плоские железобетонные
конструкции сравнительно небольших размеров поперечного сечения. Расчет
элементов большого поперечного сечения (массивные конструкции), в том числе
расчет по трещиностойкости, должен производиться по специальной методике.

Зам. директора

Р.Ш. Шарипов

Щурова Л.В.

14 1826 09 07
1 -