



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «Атомэнергопроект»)

Волгоградский проектный филиал



Рабоче-Крестьянская ул., д.16, Волгоград, 400001. Телефон: (8442) 97-50-22.

Факс: 97-52-45 E-mail: vpf@aep.ru

ОГРН 1087746998646, ИНН/КПП 7701796320 / 344543001(774850001)

17.10.2011 № 100-24.13/3102 Директору ООО «СКАД СОФТ»
На № _____ от _____ Маляренко Анатолию Александровичу
maa@scadsoft.ru

Уважаемый Анатолий Александрович

Волгоградский проектный филиал ОАО «Атомэнергопроект» не против размещения на Вашем сайте нашей переписки с НИИЖБ относительно применимости СП 52-101-2003.

Приложение: переписка с НИИЖБ на 2-х листах.

С уважением,
Управляющий филиалом

А.В. Шефатов

В.Д. Неверова
(8442) 97-53-26
А.И. Пономарев
(8442) 97-53-20



Росатом
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский
и изыскательский институт «Атомэнергопроект»

(ФГУП «Атомэнергопроект»)

Волгоградский проектный филиал

Рабоче-Крестьянская ул., д.16, Волгоград, 400001. Телефон: (8442) 97-50-22, 97-51-25. Факс: 97-52-45 E-mail: vpf@aep.ru
ОКПО 08634359, ОГРН 1027739504650, ИНН/КПП 7701030327/774801001



06.09.2007 № 100-24.13/1995
На № _____ от _____

Директору ГУП «НИИЖБ»
Доктору технических наук
А. С. СЕМЧЕНКОВУ
niizhb@niizhb.ru

Уважаемый Алексей Степанович!

Прошу разъяснить пункт 7.2.14 свода правил по проектированию и строительству «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» (СП 52-101-2003) при определении базового расстояния между трещинами (l_s) для элементов с рабочей высотой поперечного сечения свыше 1 м, так как ограничения в данном пункте СП касаются элементов с рабочей высотой только не более 1 м.

Управляющий филиалом

А.В. Мальцев

В.Д. Неверова
(8442) 97-53-26
Л.В. Ширяева
(8442) 97-53-20