



НИЦ строительство
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА
И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ИМЕНИ А. А. ГВОЗДЕВА

№ 2480 от 18 05 2018 г.

на № _____ от «___» _____ 20__ г.

Директору
ЗАО «ИНРЕКОН»
Егорову И.В.

Уважаемый Игорь Владимирович!

На Ваше письмо, касающееся разъяснений положения п.6.1.12а СП 63.13330.2012, сообщаю следующее.

Согласно СП 63.13330.2012 коэффициент γ_{b1} следует принимать в зависимости от наличия в расчетном сочетании нагрузок хотя бы одного вида кратковременной нагрузки на рассматриваемую конструкцию:

- при наличии в расчетном сочетании кратковременной нагрузки равным 1,0;
- при действии только постоянных и длительно действующих временных нагрузок – 0,9.

Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
АО «НИЦ «Строительство», д.т.н.



А.Н. Давидюк

Отв. исполнитель: к.т.н. Болгов А.Н. 8 (499) 1747570

ЖБ4728

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;
факс: +7 (499) 171-2250
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

НИИЖБ ИМ. А. А. ГВОЗДЕВА:
109428, Москва,
2-я Институтская ул. 6, корп. 5.
тел./факс: +7 (499) 174-7724;
niizhb@cstroy.ru | www.niizhb-fgup.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,
ОГРН 1095042005255
Юридический адрес: 141367,
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Загорские Дали, дом 6-11