



Исх. № 23
Дата 26.12.2018
На № 9/4908 от 25.12.2018

ООО НПФ «СКАД СОФТ»
Т/ф. (499) 267 40 76
E-mail: scad@scadsoft.ru
<http://www.scadsoft.ru>
Россия, Москва, 105082,
Ул. Рубцовская наб., д. 4,
корп. 1, помещение VII

Директору НИИОСП
им. Н.М. Герсеева,
к.т.н. И.В. Кольбину

Уважаемый Игорь Вячеславович!

В ответ на наше письмо № 21 от 21.12.2018, письмом № 9/4908 от 25.12.2018 Вы предоставили пояснения о том, что в СП 22.13330.2016 при расчетах оснований по **первой** группе предельных состояний вместо закона Архимеда о взвешивающем действии воды при определении вертикального эффективного напряжения используется принцип эффективных напряжений Терцаги.

Благодарим за оперативный ответ и просим предоставить следующие дополнительные пояснения.

1. Относятся ли Ваши пояснения к расчетам оснований по деформациям (**вторая** группа предельных состояний)?

2. Просим подтвердить, что при расчетах по формуле (5.23) СП 22.13330.2016 удельный вес грунта ниже уровня грунтовых вод следует принимать без учета взвешивающего действия воды во всех случаях.

Генеральный директор
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

Исп. Теплых
тел.: (499) 267-40-76
e-mail: ta@scadsoft.ru



А.А. Маляренко